

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1574

Utstedt: 19.10.2010

Fornyet: 11.11.2020

Gyldig til: 01.12.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

PMJ Nomic Duo skjøtemansjetter for støpejernsrør

er i samsvar med kravene i

- › EN 877
- › DIN 19522



Innehaver

PMJ-tec AG
Industriestrasse 34
1791 Courtaman, Sveits

Produsent

PMJ-tec AG
Industriestrasse 34
1791 Courtaman, Sveits

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

PMJ Nomic Duo skjøtemansjetter for støpejernsrør.

Leveres i følgende dimensjoner:

DN 40, DN 50, DN 60, DN 70, DN 75, DN 80, DN 100,
DN 125, DN 150, DN 200, DN 250 og DN 300

Funksjonskrav i TEK

Belastninger

Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger.

Produktet har gjennomført temperaturvekslingstest.

Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Skjøtemansjettene er testet for et hydrostatisk trykk på 0,1 bar.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder